

# 春季消雪パイプ泥出し清掃作業

4/4

2) 春季消雪パイプ泥出し清掃作業（毎年3月下旬に行う）

2-1 制御盤扉に付いている小扉を開錠し【手動】にして散水する

2-2 別紙【各井戸の排出口（高→低）順路図】に従い

高い所から排出口(ドレンバルブ)を開けて

パイプ内の異物(砂、泥、異物等)を暫く排出し

金網等を使って確認し排水から異物等が出ず綺麗になったら

管内水圧を維持する為バルブを閉めてから

次のドレンへと作業を進める

2-3 消雪パイプ泥出し清掃作業終了後

1 制御盤扉に付いている子扉を開け【停止】にする

2 制御盤扉を開け左上にあるメインスイッチを【OFF】にする

3 制御盤扉と子扉を施錠し完了